



Pax värskeõhuklapid (freshklapid) 80/100 on saadaval käsitsi reguleeritavatena ja automaatsed. Vaata allpool olevaid kirjeldusi.

Klapid on valmistatud valgest löögikindlast plastist ja need on hooldusvabad. Klappide sisepind on kaetud spetsiaalse materjaliga mis takistab kondentsvee tekkimist.

Pax värskeõhuklappe võib kasutada kõikjal ruumides.

Paigalduskoht

A. Värskeõhuklapp tuleks paigaldada akna kohale, nt. magamistuppa, elutuppa või kööki, jne, ruumid mis on suuremad kui 25m², tuleks paigaldada kaks klappi.

Montaaž

Värskeõhuklapp 100/80 on mõeldud kanalile, mille sisemõõt on 110/95mm. Kui klapp ei kata seinava (olemasolevale, läbimõeldult suuremale avale paigaldus), tuleks kasutada lisa avakatte plaati (saadaval lisavarustusena).

Paigaldus uue kanali korral:

1. Freesige klapi jaoks seinava, min. läbimõõduga 110mm või 95mm.
2. Lõigake ava seest väljapoole ja väljast vastu. Komplektiga kaasas 370mm kanalitorud mida saab lühemaks lõigata. (lisavarustusena pikendused). Tehke ava nii, et see oleks veidi väljapoole kaldu. Vajadusel tihendage väljast tihendusmastiksiga. Kruvige välisseinast.
3. Märgi kruvi asukohad, mõõda, et klapi ülemine serva asukoht oleks otse keskel, kinnita kruvid.
4. Paigalda klapp kanalile.
5. Keera klapp vastupäeva kinni.
- 6A. Paigalda freshklapi kaan.
- 6B. Kandiline värskeõhukalpi kaan tuleks paigaldada nii, et kaane serva ava jääks alla.

Klappide reguleerimine

Käsitsi reguleeritav mudel:

7A. Regulaator vasakul, klapp kinni. 7B. Regulaator paremal, klapp täielikult avatud. Selles vahemikus võite ise reguleerida soovitud õhuava.

Termostaadi reguleeritav mudel (automaatne):

7C. Regulaator paremal. Värskeõhuklapp reguleerib ennast automaatselt sissetuleva õhu temperatuuri järgi. Mida külmem ilm on väljas, seda väiksem on õhukanali ava. Välistemperatuur -5°C, klapp on kinni, alates +10°C -st on klapp täielikult avatud asendis. Termostaat klappi saab ka vajaduse tekkides käsitsi reguleerida, eelpool kirjeldatud 7A ja 7B vahemikus.

Lisainfo

8. Klappil on servad mille ära murdmisel jätkub suletud asendis väike õhutamine (soovikorral).

Antud töö teostamisel jälgige jooniseid A. 1, 2, 3, B. ja C. 1, 2.

Puhastamine:

Õhukanalit ja klappi tuleks kord aastas puhastada, selleks eemaldage klapp pildi 4 järgi.

Lisavarustus (eraldi juurde tellitav):

Pax õietolmufilter 80/100 G3.

Pax tuule- ja vihmakaitse.

Pax väljast tuleva müra summutav kanal 80/100, kui maja asukoht on tiheda liikluse ja müraga sõidutee ääres.

Pax kanali lisapikendus, h=150mm.

Pax paigaldus katteplaadid sisse ja välja, juhul kui olemasolev kanali läbimõõt on liiga suur.

Made by Sweden

Garantii 5 aastat.